



บันทึกข้อความ

คณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขที่ 2694 เวลา 11:49 น.
วันที่ - 3 มิ.ย. 2557

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการคณะผลิตกรรมการเกษตร โทร. ๓๓๔๘

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๓.๑/๙๐๐

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗


คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขที่ ๐๙26
วันที่ - 3 มิ.ย. 2557

เรื่อง ความเสียหายท่อน้ำของอาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี

เรียน ประธานกรรมการบริหารอาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี



ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๓.๓.๑/๓๗๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นั้น
ขณะนี้ได้ขุดดูแนวท่อน้ำเบื้องต้นแล้วปรากฏว่ารอยรั่วของท่อน้ำอยู่ใต้พื้นถนนทางเข้า ออกที่จอดรถ
จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการขุดเจาะพื้น ทั้งนี้ได้ประสานงานไปยังช่างประปาของมหาวิทยาลัย ช่างของ
มหาวิทยาลัยได้แจ้งว่าอุปกรณ์ที่ใช้ขุดเจาะเสียอยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อม จึงได้แนะนำให้จัดหาช่าง
ประปาจากด้านนอกเข้ามาทำการซ่อมจุดท่อน้ำที่รั่วดังกล่าว


จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณา



(ว่าที่ร้อยตรีคณิง เมฆสุวรรณ)

ช่างเทคนิคประจำอาคารพืชศาสตร์ฯ



เรียน คณบดี
เพื่อโปรดทราบ ๑๑:๓๐๓๓

3/6/57 


1๖๐๖ นิจกมล
๑๑/๕๓๐/๑๕๖-๗๓
๑๓/๖/๒๕๕๗



(รองศาสตราจารย์ประวิตร พุธานนท์)
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

3 มิ.ย. 2557